

mikro P mess - Anschlussbox Typ: mPm *

Z0098221_003_mPm_D_GB, Änderungen vorbehalten, alterations reserved

1. Montage:

Die Montage ist sehr einfach, da sie nur von einer Seite erfolgt. Eine Manipulation im Kanal bzw. im Filtergehäuse ist nicht erforderlich.

Die beiliegende Bohrschablone auf die Gehäusewand kleben und 3 Stück Bohrungen 3,5 mm vornehmen. In der mittleren Bohrung die Box mit der Blechschraube festschrauben, die viereckige Dichtung nicht vergessen. Über die beiden anderen Bohrungen besteht nach der Befestigung die lufttechnische Verbindung. Die Box kann in beliebiger Lage montiert werden. Bei flüssigkeitshaltigen Gasen z.B. bei ölhaltiger Luft, soll die Montage mit waagerechtem oder nach oben gerichtetem Abgang des Messschlauches erfolgen. Im Edelstahl-Filterelement kondensierende Flüssigkeiten können so bei gesättigtem Filterelement nicht in den Messschlauch nach unten laufen.

2. Filterreinigung:

Die Box hat ein integriertes, dauerhaftes Edelstahl-Filterelement, das die angeschlossenen Leitungen gegen Verschmutzung schützt. Es kann bei starker Verschmutzung mit Wasser oder Spiritus ausgewaschen werden.

MIKRO-MESS-GMBH

D - 31275 Lehrte,

Phone: ++49 (0)5136 880 990 8,
Internet: www.mikro-mess.de

Am Südende 15 - Steinwedel

FAX: ++49 (0)5136 880 990 0

E-Mail: info@mikro-mess.de

mikro P mess - Connectionbox Type: mPm *

Z0098221_003_mPm_D_GB, Änderungen vorbehalten, alterations reserved

1. Mounting:

The mounting is very easy, because the **mPm Connectionbox** can be mounted only from the outside of the duct. No handling inside the duct or the filter housing is necessary.

For mounting the **mPm Connectionbox** use the attached drilling-template. We suggest 3 drills of 3,5 mm. The middle drill is used for the mounting-screw please and the other two drills are used for measuring the media through the Δp - measuring tubes. Don't forget to mount the gasket.

You can mount in all directions of 0 - 360°. If you measure gases with liquids e.g. air with oil, then mount the pressure-connector of the **mPm** in a horizontal position or mount it with the pressure connector at the top, so that no liquids can pass into the Δp - measuring tubes.

2. Filtercleaning:

The **mPm Connectionbox** with integrated stainless-steel-filter protects the connected Δp - measuring tubes against dust and dirt. The filter can be cleaned with water or ethyl alcohol.

MIKRO-MESS-GMBH

D - 31275 Lehrte,

Phone: ++49 (0)5136 880 990 8,
Internet: www.mikro-mess.de

Am Südende 15 - Steinwedel

FAX: ++49 (0)5136 880 990 0

E-Mail: info@mikro-mess.de